



Bydgoszcz, dnia 13.10.2022 r.

Odpowiedź na pytania do Szczegółowego opisu Zamówienia

Dotyczy postępowania: nr 2/ZP/2022 „Sprzątanie pomieszczeń i dozór elektroniczny obiektu WPZP w Bydgoszczy przy ul. Sułkowskiego 58A.”

Na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania od potencjalnego Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga konserwacji i przeglądów systemów alarmowych, prosimy o podanie wielkości systemu. Rodzaju Centrali alarmowych, ilość czujek, manipulatorów i - wiek systemu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że posiada jedną centralę alarmową sprzed 2010 roku marki SATEL INTERGA wraz z jednym manipulatorem (klawiaturą). Ilość czujek alarmowych znajdujących się wewnątrz pomieszczeń to 50 sztuk, zaś na zewnątrz (na terenie obiektu) - 6 sztuk.

Z poważaniem

mgr inż. Wojciech Motoczyński

referent adm. - gosp.

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

www.wpzp.bydgoszcz.pl

tel. 504-386-631